

ED Netze GmbH • Postfach • 79601 Rheinfelden

Landratsamt Waldshut  
Dezernat 3 - Projekt Atdorf  
Postfach 1642  
79744 Waldshut-Tiengen

ED Netze GmbH  
Schildgasse 20  
D-79618 Rheinfelden  
Telefon: +49 7623 92-3260  
www.ednetze.de

Harald Schmid / ebd  
Telefon 07623 92-3418  
Telefax 07623 92-3840  
harald.schmid@ednetze.de

Rheinfelden, 7. Juni 2016  
Kopie: NB, NBR, NH, NHW-Leitungen,  
NNB, NNH, RIR

**Ihr Zeichen: 32/692.212 Atdorf**  
**Planfeststellungsverfahren PSW Atdorf;**  
**Beteiligung der Träger öffentlicher Belange**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 3. März 2016 und möchten hinsichtlich unserer Belange wie folgt Stellung nehmen:

**Energieableitung / Leitungsumbau Einspeisepunkt Wehr – UW Kühmoos:**

Diverse Kreuzungen mit unseren 20-kV- und 110-kV-Freileitungen. Die gegenseitigen Abstände sind gemäß EN-50423-1 (DIN-VDE-0210-10) bzw. EN 50341-1 (VDE-0210-1) einzuhalten.

Werden Änderungen oder Sicherungsmaßnahmen an unseren Anlagen erforderlich, wenden Sie sich an Leo Gerspacher aus unserem Hause. Seine Kontaktdaten lauten wie folgt: Telefonnummer 07623 92-4012, E-Mail [leo.gerspacher@ednetze.de](mailto:leo.gerspacher@ednetze.de).

**Durchfahrtshöhen bei Baustraßen, Deponie-Flächen:**

Über das Plangebiet führen 20-kV- und 110-kV-Freileitungen. Bei Bauarbeiten müssen Sie zwischen Baugeräten und der Leitung einen Sicherheitsabstand einhalten. Er ist ebenfalls in EN-50423-1 (DIN-VDE-0210-10) bzw. EN 50341-1 (VDE-0210-1) festgelegt.

**Baustromanschluss:**

Bezüglich der Baustromversorgung, sprechen Sie uns bitte rechtzeitig an.


**Ausgleichsflächen / Kohärenzflächen:**

Unsere Anlagen müssen für uns jederzeit erreichbar sein – bei Störungen genauso wie bei Revisionen und Instandhaltungen. Wenn Sie den Bereich bepflanzen, müssen Sie die vorgegebenen Sicherheitsabstände zu den Freileitungstrassen einhalten.


Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gern! Sie erreichen Harald Schmid unter der Telefonnummer 07623 92-3418. Oder schreiben Sie uns eine Mail an [harald.schmid@ednetze.de](mailto:harald.schmid@ednetze.de).

Wir bitten um weitere Verfahrensbeteiligung.

Freundliche Grüße  
ED Netze GmbH



Hans-Dieter Meyer  
Leiter Betrieb / Instandhaltung



Harald Schmid  
Betrieb / Instandhaltung